

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Главного управления  
МЧС России по Омской области  
от 07.11.2022 № 1292

Требования к мониторинговой организации, осуществляющей контроль прохождения сигнала и состояния системы извещения о пожаре от объекта защиты до подразделения ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Омской области

1. Наличие лицензии МЧС России на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2. Наличие круглосуточной дежурно-диспетчерской службы по контролю дублирующих сигналов о возникновении пожара до подразделений ФПС ГПС Главного управления по предоставленному каналу, и круглосуточного технического персонала, поддерживающего работоспособность оборудования и программного обеспечения.

3. Наличие в штате обученного персонала по работе с программно-аппаратным комплексом по передаче сигнала, в том числе на право проведения технического обслуживания (подтверждается наличием документов, выданных заводом изготовителем или организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность по программам, соответствующим указанному вопросу).

4. Наличие документов на право использования сертифицированного оборудования и программного комплекса (право собственности или иные документы, подтверждающие законное использование).

5. Наличие разработанных и согласованных с Главным управлением технических условий для подключения объектов защиты к используемой системе вывода сигнала на пульт пожарно-спасательного подразделения.

6. Проводить обучение диспетчеров (радиотелефонистов) подразделений ФПС ГПС Главного управления по приему сигнала о пожаре, с выдачей подтверждающих документов.

7. Заключение с Главным управлением Соглашения о взаимодействии с предоставлением информации:

об извещениях о пожаре на объектах защиты;

о сервисных (служебных и контрольно-измерительных) извещениях систем пожарной сигнализации объектов защиты и систем передачи извещений о пожаре на данных объектах;

сводной отчетной информации, получаемой на основании извещений о пожаре на объектах защиты и указанных сервисных извещениях.

8. Подтверждение статуса мониторинговой организации и сроков эксплуатации элементов используемого оборудования (согласно паспортам завода изготовителя) проводится не реже чем 1 раз в 3 года.

Начальник центрального пункта пожарной связи  
службы пожаротушения Главного управления

И.В. Королева