

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления
МЧС России по Омской области
от _____ 2022 № _____

Условия отказа в размещении приборов пультовых оконечных
в подразделениях ФПС ГПС Главного управления
МЧС России по Омской области

1. Наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации.
2. Отсутствие договора с хозяйствующим субъектом на подключение к оборудованию.
3. Количество подключенных объектов защиты, подлежащих обязательному выводу сигнала о пожаре на пульт пожарно-спасательных подразделений, на территории составляет 100%.
4. Отсутствие условий для осуществления мониторинга системы (отсутствие дежурно-диспетчерской службы, круглосуточного технического персонала, поддерживающего работоспособность оборудования и программного обеспечения, договора на оказание услуг на осуществления мониторинга). Отсутствие возможности установки приборов пультовых оконечных в подразделении ФПС ГПС Главного управления согласно санитарно-гигиенических норм, оснащенности помещений средствами электропитания.
5. Неисполнение требований согласно приложения № 4 приказа.

Начальник центрального пункта пожарной связи
службы пожаротушения Главного управления

И.В. Королева